

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku Białej  
ul. Batorego 17a, 43-300 Bielsko-Biała  
Infolinia: +48 32 606 0 616



Adres do korespondencji:  
ul. Filarowa 18, 43-300 Bielsko-Biała  
info@tauron-dystrybucja.pl

Cieszyn, 18.12.2017

**Usługi Projektowe  
Pomiary Elektryczne Urządzeń,  
Instalacji Elektrycznych  
mgr inż. Marian Babiarz  
ul. Z. Kossak 12/33  
43-400 Cieszyn**

**TD/OBB/OMD/ 2017-12-18/0000014  
1009030220**

**Dotyczy: uzgodnienie modernizacji i budowy oświetlenia terenu Ośrodka Zdrowia –  
Drogomyśl, ul. Oblaski 2.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 07.12.2017 ( data wpływu 11.12.2017 ) informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, oraz stanowiska słupów napowietrznej linii elektroenergetycznej nN i oświetlenia ulicznego.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach zbliżeń) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Przebiegi przewodów linii napowietrznych należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnych środków ostrożności przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prac w pobliżu podziemnych urządzeń elektroenergetycznych TAURON Dystrybucja S.A. należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych, oraz wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej.

Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzielonymi rurami osłonowymi przepustów wychodzących po 0,5 m poza obiekt. Wykonane prace zgłosić w TAURON Dystrybucja S.A. celem dokonania odbioru robót zanikowych. Należy stosować rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów linii nN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia maszyn budowlanych, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prowadzenie prac przy budowie i eksploatacji sieci oświetleniowej wymaga spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku Białej

Przedmiotowe uzgodnienie odnosi się do lokalizacji urządzeń w stosunku do istniejącej infrastruktury należącej do TAURON Dystrybucja S.A. i nie stanowi zatwierdzenia projektu technicznego. Projekt techniczny urządzeń należy uzgodnić odrębnie z TAURON Dystrybucja S.A.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Nr uzgodnienia: TD/OBB/OMD/UB/MS/3896/2017  
Załączniki: mapa szt. 1  
Kopia: OMD/MS/ 5441

TAURON Dystrybucja S.A.  
Oddział w Bielsku-Białej  
Wydział Dokumentacji  
Starszy Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Mirosław Szajter

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00

**Gazownia w Skoczowie**

ul. Górny Bór 27, 43-430 Skoczów  
tel. 33 853 38 84  
gazownia.skoczow@zabrze.psgaz.pl

Usługi Projektowe Pomiary  
Elektryczne Urządzeń Instalacji  
elektrycznych Marian Babiarsz  
43-400 Cieszyn  
Ul. Z. Kossak 12/33

Wasz znak:

Skoczów, 21.12.2017r.

Nasz znak: W125/88-12/160042373

Dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania – modernizacja i budowa kablowej linii oświetlenia na terenie Ośrodka Zdrowia w Drogomyślu przy ulicy Modrzewiowej na działce nr 1107/2, 1107/5.

Szanowny Panie,

Gazownia w Skoczowie uzgadnia powyższe opracowanie bez uwag w zakresie sieci gazowej niskiego i średniego ciśnienia.

Uzgodnienie jest ważne 1 rok

Z poważaniem


  
Kierownik  
Gazownia w Skoczowie  
Krzysztof Gawlas

Kopia: a/a Gazownia w Skoczowie

Przygotował: Paszek Rafał DT Gazownia Skoczów



Sekcja „2000”: 6.121.27.20.3,  
6.121.27.25.1



## 7. ZAKRES AKTUALIZACJI

ze stacji transformatorowej

## Drogomyśl "P.Z.U.Z"

nr 22769: PZ-345

AsXSn 4x95 + AsXSn 2x25

Wodociąg Ziemi Cieszyńskiej  
Spółka z o.o.

Spółka z o.o.  
ul. Myśliwska 10

43-450 Istra BOJSKO  
DZIAŁ TECHNICZNY  
P-9

**NA PLANIE NANIESIONO** ist. /  
ORIENTACYJNY PRZEBIEG ISTNIEJĄCEJ SIĘCI  
WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ.

ISTN. WODOCIĄG, GŁ. POSADOWIENIA  
Drogomyśl, Centr. ANITARY

Polowy kapturówka marmińska  
i podana tuu walcowy tuu owockuwa

*Noogarmy L. n. Obs.*

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBÓT  
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY  
KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI I  
WYTRASZANIA SIECI WOD.-KAN.  
PRACE W POBLIŻU SIECI WOD.-KAN.  
PROWADZIĆ REZCZNIE I POD PŁATNYM  
NADZOREM PRACOWNIKA W.Z.C. SP. Z O.O.  
- REJON SIECI W STANISŁAWIE TEL. 2-25-  
W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.-  
KAN. W.Z.C. SP. Z O.O. OBCIĄŻA INWESTORA  
KOSZTAMI AWARII I PONIESIANYMI  
STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.

**UZGODNIENIE**  
**jest ważne 1 rok**

**INIEJSZE OPRAWOWANIE**  
 7adnia się pozytywnie

Neuron 25. 12. 1994

KIEROWNIK

Działu Technicznego

mgr inż. Piotr Kasprzyca

**Objekt: Oświetlenie uliczne (teren Ośr. Zdrowia)**

Adres: **DROGOMYŚL, ul. Oblaski**

**Temat: Budowa kablowej linii oświel. drogi i parkingu**  
**Inwentaryzacja uzbrojenia terenu**

Opracował:

mgr inż. Marian Babiarz  
Nr upr. UAN-VI-1227/312/87

Data opracowania:

LISTOPAD 2017r

**Inwestor: GMINA STRUMIEŃ**

**Adres: 43-246 Strumień, ul. Rynek 4**

skala :

1 : 500

$$\text{ist. AsXS}_{\text{n}} 4 \times 95 + \text{AsXS}_{\text{n}} 2 \times 25$$

P-g

Istrn  
P-9

ul. Oblaski

proj. SE 30

przepych  
proj. SRS-G 75

proj. YAKXS 4 x 25mm<sup>2</sup>  
L = 175mb

OŚRODEK  
ZDROWIA

proj. SRS-G 75  
8m

proj. 3  
SAL-6

Bud.  
Gospod

proj. DVK50  
14m

Centrum

ul. Modrzewiowa

USŁUGI PROJEKTOWE  
POMIARY ELEKTRYCZNE  
URZĄDZEŃ INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:  
mgr inż. Marian Babiarz  
43-400 Cieszyn, ul. Z. Kossak 12/33  
Tel. (033) 852-51-95 NIP 548-135-64-79

## UZGODNIENIA

Opis:

- Proj. linia kablowa oświetl.
- Istn. linia napow. oświetl.
- Istn. sieć rozdzielcza nN
- Istn. sieć wodociągowa
- Istn. sieć gazowa
- Istn. linia telefoniczna



Sekcja „2000”: 6.121.27.20.3,  
6.121.27.25.1

ZAKRES AKTUALIZACJI

ze stacji transformatorowej  
Drogomyśl "P.Z.U.Z."  
nr 22769; PZ-345  
AsXSn 4x95 + AsXSn 2x25

Objekt: Oświetlenie uliczne (teren Ośr. Zdrowia)

Adres: DROGOMYŚL, ul. Oblaski

Temat: Budowa kablowej linii ośw. drogi i parkingu  
Inwentaryzacja uzbrojenia terenuOpracował:  
mgr inż. Marian Babiarz  
Nr upr. UAN-VI-1227/312/87Data opracowania:  
LISTOPAD 2017rInwestor: GMINA STRUMIEŃ  
Adres: 43-246 Strumień, ul. Rynek 4skala :  
1 : 500