

IR.271.1.16.2012

Kw 6662/2012

Strumień, 07.08.2012

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.16.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. **Budowa napowietrznej linii oświetlenia drogowego – ulica Długa w Zabłociu w ramach zadania inwestycyjnego „Oświetlenie w Gminie Strumień”**

Wyjaśnienia na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

W projekcie technicznym w kilku miejscach pojawia się że instalacja ma być wykonana przewodem AsXS 2x25 mm² a w specyfikacji technicznej pojawia się przewód AsXS 4x25 mm² – który przewód jest prawidłowy.

Wyjaśnienia:

Zamawiający wyjaśnia, iż prawidłowy jest zapis - przewód AsXS 2x25 mm².

Pytanie nr 2:

Z przedstawionych rysunków wynika iż ilość opraw które są do zainstalowania jest 26 szt. a w zestawieniu materiałów jest 22 szt.

Wyjaśnienia:

Z rysunków zamieszczonych w dokumentacji projektowej jasno wynika, iż ilość opraw do zainstalowania wynosi 22 szt.

Pytanie nr 3:

Zastosowany osprzęt ma być firmy „ENSTO” – proszę o podanie dokładnie których elementów to dotyczy

Wyjaśnienia:


Zgodnie z zapisem zawartym w pkt. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: „przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na materiały i urządzenia z podaniem producenta, znaku towarowego, pochodzenia, należy traktować jako przykładowe, określające standard tych materiałów i urządzeń, ze względu na zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a zwłaszcza art. 29 do 31.

Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji materiały i urządzenia, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności i standardów jakościowych całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.”

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Włodzimierz Cybulski