

Wyjaśnienia treści SIWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.16.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej”

W związku z otrzymaną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Zwracamy uwagę na fakt, że trawa syntetyczna opisana w dokumentacji projektowej (o podanej wysokości) nie może być zasypana granulatem EPDM-trawy syntetyczne o podanej wysokości zasypuje się tylko kwarcowym-ponieważ dla granulat EPDM podana wysokość włókna jest za niska (ponadto zwracamy uwagę na fakt, że konieczność zasypu EPDM jest podana w STWIOR i projekcie, ale na rysunku przekrojowym nawierzchni jest już podany zasyp z piasku).

W zakresie referencji: co najmniej jedna robota budowlana obejmująca budowę/ rozbudowę/ przebudowę zewnętrznego otwartego obiektu sportowego, w tym boiska sportowego o nawierzchni sztucznej o wartości min. 550.000,00zł.

Zamawiający pod pojęciem nawierzchni sztucznej rozumie zarówno nawierzchnię z trawy syntetycznej, jak i nawierzchni poliuretanowej?

Jak ma wyglądać mała architektura?Proszę o przykładowe zdjęcia ławek oraz koszy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do zasypiania trawy syntetycznej należy zastosować piasek kwarcowy (około 28 kg/m²), a nie jak błędnie podano w dokumentacji granulat EPDM.

Zamawiający pod pojęciem nawierzchni sztucznej rozumie zarówno nawierzchnię z trawy syntetycznej oraz poliuretanowej.

W ofercie należy przyjąć ławki bez oparcia o wymiarach minimalnych długość 200 cm x wysokość 45 cm x szerokość 50 cm, siedzisko drewniane, podstawy betonowe z betonu płukanego.

W ofercie również należy przyjąć kosze na śmieci o konstrukcji betonowej z betonu płukanego z wyciągany wśladem stalowym ze stali ocynkowanej o minimalnej pojemności 50l.

Kosz wyposażony w elementy drewniane w kolorze drewna zastosowanego na ławki.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, że boisko ma być wykonane z trawy syntetycznej. W projekcie pojawia się opis, że ma to być nawierzchnia poliuretanowa-co przeczy zapisom z wcześniejszych stron projektu, wprowadza także chaos w kolorystykę boiska(str. 13. 3. Opis budowlany. 3.1. Sportowa nawierzchnia poliuretanowa.

Boisko do gry w koszykówkę wraz z wrysowanym boiskiem do gry w siatkówkę, oraz rozbieg do skoku w dal, projektuję w syntetycznej, przepuszczalnej dla wody, poliuretanowej nawierzchni sportowej w kolorze zielonym, niebieskim i pomarańczowym. Linie boisk wykonać w kolorze białym.)

Proszę o potwierdzenie kolorystyki nawierzchni sportowych-trawa syntetyczna kolor zielony, bieżnia-nawierzchnia poliuretanowa-kolor ceglasto-czerwony.

Informujemy, że aktualnie do nawierzchni poliuretanowych nie wydaje się dokumentu ITB-dokumentem potwierdzającym parametry nawierzchni jest dokument zgodności z obowiązującą normą PN-EN 14877.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że całą płytę boiska należy wykonać z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, w jedną płytę boiska zostały wpisane następujące pola gry: dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki oraz jedno boisko do gry w piłkę ręczną/piłka nożna junior. Linie pól gry wykonać w kolorze białym.

Bieżnię prostą oraz bieżnię do skoku w ofercie przyjąć w technologii poliuretanowej w kolorze ceglasto – czerwonym.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

Zap. Burmistrza
Jacek Legierski
Kierownik Referatu
Inwestycji i Remontów

