

IR.271.1.16.2018

Strumień, 26.11.2018

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.16.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej”

I. Zmiana treści SIWZ

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późniejszymi zmianami), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zakres zmian SIWZ jest następujący:

a) w SIWZ w rozdziale XXI, punkcie 3:

- jest:

„3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujący zakres zmian:

1) zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C,

- ciągłe opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania,

c) działania siły wyższej,

d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,

e) wstrzymanie robót przez uprawnione organy,

f) wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,”

- powinno być:

„3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujący zakres zmian:

1) zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C,

- ciągłe opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w zakresie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologicznymi wymogami ich wykonania.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

c) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania,

d) działania siły wyższej,

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,

f) wstrzymanie robót przez uprawnione organy,

g) wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,

b) w SIWZ w rozdziale X, pkt 11:

- jest: „Ofertę należy dostarczyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która powinna być w następujący sposób opisana:
 - nazwa i adres Wykonawcy oraz numer telefonu,
 - dopisek:

Przetarg nieograniczony - oferta dotycząca

„Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej”.

Nie otwierać przed 29.11.2018 r. godz. 11⁰⁰”

- powinno być: „Ofertę należy dostarczyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), która powinna być w następujący sposób opisana:
 - nazwa i adres Wykonawcy oraz numer telefonu,
 - dopisek:

Przetarg nieograniczony - oferta dotycząca

„Przebudowa boiska szkolnego na wielofunkcyjne boisko przy Zespole Szkół w Pruchnej”.

Nie otwierać przed 30.11.2018 r. godz. 11⁰⁰”

c) w SIWZ w rozdziale XI, w pkt 1:

- jest: „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1 do dnia **29.11.2018 r. do godz. 10:00** w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.”
- powinno być : „Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego Urząd Miejski w Strumieniu, ul. Rynek 4, 43-246 Strumień, pokój nr 1 do dnia **30.11.2018 r. do godz. 10:00** w formie pisemnej osobiście, za pośrednictwem posłańca lub operatora pocztowego.”

d) w SIWZ w rozdziale XI, pkt.4 :

- jest: „Zamawiający rozpocznie czynność otwarcia kopert z ofertami i zmianami w swojej siedzibie w pokoju nr 6 w dniu **29.11.2018 r. o godz. 11⁰⁰**.”
- powinno być: „Zamawiający rozpocznie czynność otwarcia kopert z ofertami i zmianami w swojej siedzibie w pokoju nr 6 w dniu **30.11.2018 r. o godz. 11⁰⁰**.”

e) w załączniku nr 7 do SIWZ – wzór umowy, w § 21:

- jest:

„3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujący zakres zmian:

1) zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C,

- ciągłe opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

b) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania,

c) działania siły wyższej,

d) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,

e) wstrzymanie robót przez uprawnione organy,

f) wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,”

- powinno być:

„3. Zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający określa następujący zakres zmian:

1) zmiany terminu wykonania robót spowodowanej:

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C ,
- ciągle opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

b) warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w zakresie nawierzchni syntetycznych zgodnie z technologicznymi wymogami ich wykonania.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zaistnienie tych warunków musi być udokumentowane poprzez zapisy w Dzienniku Budowy potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Budowlanego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

c) wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonywaniu robót powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, przy zastrzeżeniu, że powyższe okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania,

d) działania siły wyższej,

e) wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów,

f) wstrzymanie robót przez uprawnione organy,

g) wystąpienia różnego rodzaju klęsk żywiołowych, epidemii, operacji wojennych, strajku generalnego,

II. Wyjaśnienia treści SIWZ

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Projekt podaje wymagania dotyczące parametrów technicznych nawierzchni pu w sposób niezgodny ze aktualnymi standardami w branży i obowiązującą normą.

Podane w projekcie parametry techniczne są niezgodnie z aktualną normą PN-EN

14877:2014-02 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych.

Projekt podaje:

Parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej:

Tabela 1

L.p.	Właściwości	Wymagania
1.	Grubość nawierzchni, [mm] w tym grubość natrysku [mm]	min. 10 + 2-3
2.	Wytrzymałość na rozciąganie w [MPa]	$\geq 0,7$
3.	Wydłużenie względne przy zerwaniu, %	≥ 50
4.	Wytrzymałość na rozdzielanie w [N]	≥ 100
5.	Przyczepność [MPa] • Do podkładu betonowego • Do podkładu asfaltobetonowego • Do podkładu kwarcowo – gumowego	$\geq 0,6$ $\geq 0,5$ $\geq 0,5$
6.	Współczynnik tarcia kinetycznego • w stanie suchym • w stanie mokrym	$\geq 0,35$ $\geq 0,30$
7.	Odporność na zmienne cykle hydrotermiczne, [%] - zmiana masy - wygląd powierzchni po badaniu.	$< 0,60$ bez zmian

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014-02 dla nawierzchni pu.

parametr

*wartość wymagana wg normy
PN-EN 14877:2014-02*

Wytrzymałość na rozciąganie, MPa

$\geq 0,4$

Wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 40

Opór poślizgu, PTV:

- na sucho

80÷110

- na mokro

55÷110

(dotyczy tylko nawierzchni przepuszczalnej dla wody)

Przepuszczalność wody, mm/h

≥ 150

Odporność na zużycie (ścieranie aparatem Tabera), g

≤ 4

(dotyczy tylko nawierzchni lekkoatletycznej)

Odporność na kolce:

- spadek wytrzymałości na rozciąganie, %

≤ 20

- spadek wydłużenia względnego przy F_{max} , %

≤ 20

Odporność po przyspieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

$\geq 0,4$

- wydłużenie względne przy F_{max} , %

≥ 40

- amortyzacja, %

- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne

35÷50 typ SA35÷50

- nawierzchnia na obiekty tenisowe

>31 typ SA 31+

- nawierzchnia na obiekty typu multisport

35÷44 typ SA35÷44

- odporność na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po użyciu kolców, MPa

$\geq 0,4$

- spadek wytrzymałości po działaniu kolców, %

≤ 20

- wydłużenie względne przy F_{max} po działaniu kolców, %

≥ 40

- spadek wydłużenia względnego przy F_{max} po działaniu kolców, %	≤ 20
Odporność po sztucznym starzeniu:	
- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), g	≤ 4
- zmiana barwy, stopień skali szarej	≥ 3
Amortyzacja, %:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	35÷50 typ SA35÷50
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	>31 typ SA 31+
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	35÷44 typ SA35÷44
Odształcenie pionowe, mm:	
- nawierzchnia na obiekty lekkoatletyczne	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty tenisowe	≤ 6
- nawierzchnia na obiekty typu multisport	≤ 3
Zachowanie się piłki odbitej pionowo:	
- piłka koszykowa, %	≥ 85
- piłka tenisowa, %	≥ 85

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02.

Projekt podaje wartości parametrów niezgodnie z aktualną normą PN-EN 14877:2014-02 i stosuje przy określeniu parametrów standardy nieaktualnej nomenklatury ITB, jaka była w Polsce stosowana przed wprowadzeniem normy PN-EN 14877.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Informujemy, że nie wykonuje się na nawierzchnie sportowe (w tym nawierzchnie pu) aprobat i rekomendacji technicznych ITB tylko badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02, dlatego wymaganie aprobaty lub rekomendacji technicznej ITB jest bezpodstawne. Wynika to z tego, że nawierzchnie sportowe (w tym pu) nie były sklasyfikowane jako wyroby budowlane, na które jedynie były wydawane aprobaty lub rekomendacje techniczne ITB.

Jakiś czas temu można było wykonywać rekomendacje techniczne ITB dobrowolnie.

Jeśli nawet kiedyś jakaś nawierzchnia miała wykonaną aprobatę lub rekomendację techniczną ITB to nie może to być podstawą do określania wymagań.

Informujemy, że aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014-02, wydane przez niezależną instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. Nie stosując się do wytycznych obowiązującej normy Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014-02 i akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej, nie mogłaby być zastosowana w m. Płońsk tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu posiadających parametry zgodne z normą PN-EN 14877:2014-02 pod warunkiem posiadania:

- Wyniki badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 (obowiązujące parametry nawierzchni pu)

- Wyniki badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (bezpieczeństwo ekologiczne – zawartość substancji chemicznych)

- Wyników badań WWA z określeniem kl. 1

- Wyniki badań reakcji na ogień wg normy PN-EN 13501-1:2008 z klasą C fl s1, s2

- Atest higieniczny PZH

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014-02.

Wyprzedzając ewentualne stanowisko Zamawiającego, że podane w projekcie wymagania są minimalne informujemy, że takie założenie jest błędne ponieważ wymagania muszą się odnosić do aktualnej normy dla nawierzchni pu a Zamawiający nie może stawiać się w roli decydenta ponad normą i wprowadzać innych niezgodną z nią wymagań. Zamawiający jak i każdy inny musi stosować się to wartości określonych przez aktualną normę i nie może nią manipulować i ustalać własnych wymagań w stylu „nie gorsze niż”.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni poliuretanowej o minimalnych parametrach określonych w PN-EN 14877:2014-02.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanego wyrobu do obrotu, zgodnie z zapisami umowy.

Pytanie nr 2:

Projekt podaje informację dotyczącą kolorystyki nawierzchni pu:

poliuretanowej nawierzchni sportowej w kolorze zielonym, niebieskim i pomarańczowym.

Informujemy, że kolor nawierzchni ma istotny wpływ na jej cenę dlatego konieczne jest ustalenie kolorystyki w sposób jednoznaczny aby wszyscy wykonawcy mogli przyjąć takie same wytyczne do przygotowania oferty.

Informujemy, że przypadku nawierzchni pu najtańszy jest kolor ceglasto-czerwony. Zielony jest ok. 5-10% droższy. Żółty jest droższy o ok. 20%. Znacznie droższe są kolory niebieski, pomarańczowy, szary, beżowy, fioletowy ponieważ wymagane jest zastosowanie specjalnych lepiszczy ze względu na brak stabilności UV tych kolorów.

W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie kolorystyki nawierzchni pu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że całą płytę boiska należy wykonać z trawy syntetycznej w kolorze zielonym, w jedną płytę boiska zostały wpisane następujące pola gry: dwa boiska do siatkówki, dwa boiska do koszykówki oraz jedno boisko do gry w piłkę ręczną/piłkę nożną junior. Linie pól gry wykonać w kolorze białym.

Bieżnię prostą oraz bieżnię do skoku w ofercie przyjąć w technologii poliuretanowej w kolorze ceglasto – czerwonym, linie bieżni w kolorze białym.

Pytanie nr 3:

Projekt podaje wymagania dla trawy sztucznej na podstawie konkretnego produktu firmy DESSO, co w praktyce uniemożliwia zaoferowanie jakiegokolwiek innego czyli uniemożliwia konkurencję.

Projekt podaje:

L.p	Właściwości	Wymagania
1.	Składniki włókna	Odporne na promienie UV, gr. włókna min. 120 mikronów
2.	Rodzaj włókna	Monofil, min. 8800 dtex
3.	wysokość źdźbła	20mm
4.	Całkowita grubość	22mm
5.	Waga całkowita	1900 g/m ²
6.	Gęstość , ilość włókien / m ²	minimum 339 000
7.	Ilość splotów	minimum 42 000
8.	Wypełnienie	EPDM Recykling

Zwracamy też uwagę, że w branży przyjęto standaryzację określania gęstości trawy poprzez ilość włókien i pęczków/punktów a nie splotów. Nazwa sploty została wprowadzona tylko przez dystrybutora firmy DESSO. Nazwa splot to podwójna wartość pęczków/punktów – ten zabieg zmiany nazwy daje iluzoryczne rażenie większej wartości gęstości ale jest to nazewnictwo niezgodne ze standardami w branży.

Należy obiektywnie stwierdzić, że każda trawa sztuczna ma swoje specyficzne właściwości, które w sumie dają odpowiednie parametry użytkowe. Dlatego określenie wymagań na podstawie konkretnego produktu jest niekorzystne dla wykonawców ze względu na ograniczenie konkurencji oraz niekorzystne dla Zamawiającego ponieważ spowoduje to zwiększenie wartości zamówienia.

Jeśli Zamawiający określił by inaczej wytyczne dla trawy sztucznej to zapewne w pierwszym postępowaniu było by więcej ofert wykonawców.

Zwracamy dodatkowo uwagę, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i rolą Zamawiającego jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo. Dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jako największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Przestrzeganie uczciwej konkurencji leży w interesie publicznym, ponieważ pozwala na zachowanie przejrzystości i kontroli wydatków publicznych oraz wybranie oferty najkorzystniejszej z punktu widzenia Zamawiającego.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie poniższej nowoczesnej wyczynowej piłkarskiej trawy sztucznej posiadających parametry:

MATERIAŁ:	WŁÓKNO:	PE monofil
	PODKŁADÓWKA:	100% PP
	WARSTWA SPODNIA:	SBR LATEX
ROZSTAW IGIEŁ:	3/8"	
KOLOR:	zielony (field green), terracotta	

WŁASCIWOŚCI	JEDNOSTKI	WARTOŚĆ TYPOWA	TOLERANCJA
Dtex	[dtex]	11.000/8	± 10%
Szerokość włókna	[mm]	1	± 10%
Grubość włókna	[μm]	230	± 10%
Ciężar włókna	[g/m ²]	1.092	± 10%
Ilość ściegów na 10 cm	[-/10 cm]	20	± 10%
Ilość pęczków/m ²	[-/m ²]	20.997	± 10%
Ilość końców/m ²	[-/m ²]	335.952	± 5%
Wysokość włókna	[mm]	20	± 5%
Ciężar podkładówki	[g/m ²]	170	± 10%
Ciężar warstwy spodniej	[g/m ²]	950	± 10%
Ciężar całkowity	[g/m ²]	2.212	± 10%
Siła wyrywania pęczka	[N]	> 30	
UV wytrzymałość (QUV – lampa UVA)	[h]	3000	
Stabilność koloru – skala szara	Stopień	≥ 4	

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Minimalne parametry techniczne trawy syntetycznej:

- 1) Składnik włókna: polietylen
- 2) Rodzaj włókna: monofil
- 3) Dtex od 8000 do 12000
- 4) Wysokość źdźbła: 20 mm (±5%)
- 5) Grubość całkowita: 22 mm (±5%)
- 6) Waga (Ciężar) całkowita: 1900 g/m²
- 7) Ilość włókien (końców) 330 000 (±10%)
- 8) Odporność na UV: tak
- 9) Ilość splotów 20 650 (+-10%)

Pytanie nr 4:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Dokumentacja techniczna zawiera oświadczenie projektanta o kompletności projektu budowlanego oraz o tym, że został on wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Pytanie nr 5:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający posiada wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, do których załącznikami są dokumentacje zawierające właściwe uzgodnienia.

Zamawiający zaktualizuje uzgodnienia, jeżeli będzie zachodzić taka potrzeba.

Pytanie nr 6:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zgodnie z zapisem Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca określa cenę na wszystkie elementy zamówienia w oparciu o dokumentację projektową w tym specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiary robót, przy czym przedmiary robót mają znaczenie pomocnicze i orientacyjne.

Pytanie nr 7:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Pytanie nr 8

Projekt umowy podaje w §21 pkt 3. a):

a) niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi wykonanie robót w terminie.

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C,
- ciągle opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, których niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem BHP, w sposób prawidłowy zgodnie z umówioną technologią lub zasadami sztuki budowlanej.

Zamawiający w subiektywny sposób ogranicza warunki atmosferyczne ignorując szczególnie wymagania technologiczne dla nawierzchni sportowej pu i trawy sztucznej. Cytowany zapis umowy jest sprzeczny ponieważ z jednej strony podaje temperaturę o okres trwania opadów a w kolejnym zdaniu zapis jest obiektywny.

Projekt umowy nie podaje w sposób czytelny okoliczności zmiany umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku **wystąpienia niekorzystnych warunków**

atmosferycznych uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z technologią bez ograniczenia niezgodnie z technologią jw.

Dotyczy to szczególnie nawierzchni sportowej pu i trawy sztucznej, do instalacji której wymagane są rygorystyczne warunki atmosferyczne.

Stwierdzamy, że zachodzi niebezpieczeństwo, że jeśli wystąpią warunki atmosferyczne które nie odbiegają od typowych dla danej pory roku jak np. opady atmosferyczne, nieodpowiednia wilgotność powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura podłoża względem punktu rosy, mokre podłoże, silny wiatr, które wg technologii zamawianych robót uniemożliwiają ich wykonywanie to wykonawca nie będzie miał możliwości zmiany terminu wykonania robót – taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyż jest wyjątkowo krzywdząca dla wykonawcy.

Zamawiający w sposób niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne.

Zapis umowy jest niefortunny ponieważ wykonawca nie ma wpływu na warunki atmosferyczne.

Należy obiektywnie stwierdzić, że warunki atmosferyczne są zmienne i niezależne do wykonawcy i wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności za brak możliwości wykonywania robót zgodnie z technologią, co powoduje wydłużenie terminu wykonania robót. Wystarczy, że będą występować warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót zgodnie z technologią to Wykonawca nie będzie mógł wydłużyć terminu realizacji – taki zapis powoduje, że wykonawca ma odpowiadać za czynniki od niego obiektywnie niezależne.

Konieczne jest takie opisanie warunków obiektywnie niezależnych od wykonawcy aby nie powodowały dla niego niekorzystnej sytuacji. Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę treści poprzez usunięcie treści:

Jako niekorzystne warunki atmosferyczne należy rozumieć w szczególności:

- temperatury niższe niż -10°C,
- ciągłe opady deszczu i/lub śniegu trwające łącznie co najmniej 3 dni.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Zamawiający wprowadził stosowne zmiany w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączniku nr 7 –wzór umowy.

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Zamawiający, w celu zapewnienia Wykonawcom czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian, wynikających ze zmiany treści SIWZ oraz wyjaśnień do treści SIWZ , przedłuża termin składania ofert. Nowe terminy są następujące:

Termin składania ofert: 30.11.2018r godz. 10.00

Termin otwarcia ofert: 30.11.2018r godz. 11.00

Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianom.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Włodzimierz Wybulski

