

IR.271.1.22.2012

Strumień, 06.12.2012

Wyjaśnienia na pytania

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.22.2012 w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę ogrodzenia terenu Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Sali Widowiskowej przy OSP w Bąkowie”.

W związku z otrzymanym zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. siatki ogrodzeniowej. W opisie technicznym Zamawiający wskazuje cechy siatki ogrodzeniowej: ogrodzenie wykonać z siatki ogrodzeniowej złożonej z drutu ocynkowanego o średnicy 2,5 mm + PCV = 3,7 mm i szerokości 1,5 m; oczko 60x60. Natomiast w specyfikacji technicznej: siatka pleciona o oczku 50x50. Z kolei w przedmiarze robót grubość drutu została wskazana jako 3,2 mm po powleczeniu.

Proszę o wyjaśnienie, który z opisów siatki ogrodzeniowej jest prawidłowy.

Wyjaśnienie:

Ogrodzenie należy wykonać z siatki ogrodzeniowej powlekanej koloru czarnego złożonej z drutu ocynkowanego o średnicy 2,5 mm + PCV = 3,7 mm i wysokości 1,5 m, rozmiar oczko 60 x 60 mm.

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Włodzimierz Cybulski

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)