

Wyjaśnienia na pytania

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.8.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie- etap 2” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków w Strumieniu- budowa kanalizacji sanitarnej w Strumieniu i Zbytkowie”.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie:

Z uwagi na wykopy w większym zakresie w drogach asfaltowych czy Zamawiający wymaga przy budowie kanalizacji sanitarnej (zasyp wykopu) wykonywanego w drogach asfaltowych tj: pełnej wymiany gruntu na piasek? Jeżeli tak to w jakich pozycjach przedmiarowych zostało to ujęte?

Wyjaśnienie:

Zamawiający oprócz pozycji podsypki i obsypki piaskowej na poszczególnych przewodach kanalizacyjnych, przewidział w przedmiarze robót w pozycjach 1.1.6, 2.1.6 i 3.1.7 zasypkę wykopu piaskiem jako częściową wymianę gruntu w drogach.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)