

Wyjaśnienia na pytania

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.9.2014 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w Drogomyślu”.

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1:

Proszę o sprostowanie zapisu dotyczącego wypełnienia trawy syntetycznej granulatami EPDM. Trawy wielofunkcyjne o wysokości 20-22 mm bez względu czy są one wykonane z włókien monofilowych czy fibrylowanych wypełnia się piaskiem kwarcowym.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający może określić czy trawa syntetyczna ma być zasypana granulatami EPDM, otóż przy wysokości trawy 22 mm stosuje się tylko zasypkę z piasku kwarcowego. Proszę o sprecyzowanie.

Wyjaśnienie na pytania:

Zamawiający informuje, że do zasypiania trawy 22 mm należy zastosować piasek kwarcowy (około 24 kg/m²), a nie jak błędnie podano w dokumentacji granulat EPDM.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

