



Murtaty przykręcać do wieńca kotwami M16 kl. 5.8. w rozstawie maksymalnym 100,0 cm

Przestrzeń poddasza zabudować płytami GKF zabezpieczającymi przestrzeń poddasza do stopnia min. EI30 zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi §219.2.1). Zabudowę należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta oraz kartami technicznymi wybranego systemu suchej zabudowy.

Elementy drewniane łączyć wzajemnie łącznikami systemowymi.

Drewno C-22
Zabezieczone preparatem Fobos M-4

PROJEKT WYKONAWCZY			
INWESTOR:	Gmina Strumień 43-246 Strumień, ul. Rynek 4		
OBIEKT:	Przebudowa budynku Garażu OSP w Bąkowie Bąków, ul. Osiedlowa 2; dz. nr 83/18 obręb 0001, Bąków		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Piotr Szczuka		NR UPR. -----
PROJEKTANT:	mgr inż. Piotr Szczuka		NR UPR. SLK/6494/PWBKb/15
SPRAWDZAJĄCY:			
Rys. nr. 4	Rzut więźby - oznaczenie pozycji konstrukcji	SKALA 1:100	DATA 09/2018