

IR.271.1.7.2019

Strumień, 03.04.2019

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.7.2019 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ul. Jałowcowej w Zabłociu”

I. Odpowiedzi na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniem, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 roku poz. 1986 z późniejszymi zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Dotyczy: „ Proszę o informację jaka ma być faktyczna grubość nawierzchni z betonu asfaltowego.W przedmiarze jest podana grubość 5 cm, w projekcie również 5 cm, a w STWiORB podano grubość 8 cm.

Która grubość jest wiążąca? „

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Grubość nawierzchni z betonu asfaltowego zgodnie z projektem i przedmiarem robót nie może być mniejsza niż 5cm, grubość podana w STWiORB jest błędna.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

ZASTĘPCA BURMISTRZA


mgr inż. Włodzimierz Cybulski

