



IR.271.1.2.2020

Strumień, 22.01.2020

**Dot.** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IR.271.1.2.2020 w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej”

## Wyjaśnienia na pytania

W związku z otrzymanymi zapytaniami, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

### Pytanie nr 1:

w związku z trwającym postępowaniem pod nazwą "Przebudowa ulicy Szkolnej w Pruchnej" zwracam się do Państwa o załączenie dokumentacji technicznej dotyczącej kanalizacji deszczowej oraz badań geotechnicznych.

### Odpowiedź na pytanie nr 1:

Planowana kanalizacja deszczowa stanowi element przebudowywanej drogi i jej zakres został ujęty w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ (rys. nr 1 i 2, opis techniczny oraz przedmiar robót).

W trakcie prac projektowych nie były wykonane odwierty geologiczne. Zamawiający nie posiada dokumentacji geotechnicznej.

### Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszonym przetargiem prosimy Zamawiającego o udostępnienie przedmiarów w wersji edytowalnej.

### Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie posiada przedmiaru w wersji edytowalnej.

### Pytanie nr 3:

W opisie technicznym grubość warstwy ścieralnej wynosi 5 cm, natomiast na rysunku oraz przedmiarze 4 cm. Jaką grubość przyjąć do wyceny?

### Odpowiedź na pytanie nr 3:

Należy wycenić warstwę ścieralną o gr. 4 cm zgodnie z przedmiarem.

Do wiadomości:

- strona internetowa (w miejscu publikacji SIWZ)

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
  
mgr inż. Włodzisław Cybulski